



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.0924.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Złączki do lutowania Viega**

Zawierający / containing: miedź Cu-DHP

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i cieplej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Kształtki miedziane należy dobierać uwzględniając właściwości korozyjne wody oraz materiały, z których wykonano inne elementy instalacji wodociągowej. Zaleca się stosowanie kształtek miedzianych w instalacjach, w których przesyłana woda nie wykazuje właściwości agresywnych.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Viega GmbH & Co. KG
57439 Attendorn
Viega Platz 1, Niemcy



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Viega GmbH & Co. KG
57439 Attendorn
Viega Platz 1, Niemcy


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.06.24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.06.24 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 czerwca 2025

The date of issue of the certificate: 24th June 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko