

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR

015-FLEXIVENT 75 Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
15 - Przewody wentylacyjne FlexiVent 75 z powłoką antybakteryjną
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
015-FLEXIVENT 75 z powłoką atybakteryjną
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Wyroby, o których mowa w pkt. 1 są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako elementy wentylacji i klimatyzacji, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych określonych w pkt. 8 niniejszej deklaracji.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
Vents Group Sp. z o.o. , ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo
Miejsce produkcji: PrJSC "Ventilation Systems" 01030 ul.Mikh. Kotzubinskogo 1, Kijów, Ukraina
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
Nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 17192:2019-01
Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
 1. **Laboratorium Inżynierii Ciepłej, Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki, AB 1632;**
 2. **Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch, D-PL-11005-01-00;**
 3. **Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e. V. Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie, D-PL-13042-02-00**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	UWAGI
Szczelność:	Klasa: ATC 4	-
Reakcja na ogień	Klasa: E	§ 5 ust. 1 pkt 2
Odporność mikrobiologiczna:	Ograniczenie wzrostu grzybów w porównaniu do próbki kontrolnej: Intensywność wzrostu: 1	§ 5 ust. 1 pkt 2

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marek Łojewski - Prezes

Vents Group Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Marek Łojewski

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(podpis)

Niepruszewo, 01.01.2023 r.

(miejsce i data wystawienia)

Vents Group Sp. z o.o.
64-320 Niepruszewo, ul. Brzozowa 8
tel. 61 832 45-30 fax 61 830 59 43
REGON 630366503 NIP 782-10-16-112

Dokument sporządzono wykorzystując narzędzia Ogólnopolskiego
Portalu Edukacyjno Doradczego "Krajowa Ocena Techniczna"
www.kot.edu.pl

