

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

nr 25/2023

1. Model aparatury / produktu: (numer produktu, typu, partii lub serii)

0201-00 PUSZKA PK-60F P/T GK CEGLASTY
0204-00 PUSZKA PO-70F P/T GK CEGLASTY
0209-00 PUSZKA PO-80F P/T GK CEGLASTY
0210-00 PUSZKA PK-2x60 P/T GK CEGLASTY
0220-00 PUSZKA PK-60F P/T GK GŁĘBOKA CEGLASTY
0234-00 PUSZKA PK-3x60 P/T GK CEGLASTY
0235-00 PUSZKA PK-4x60 P/T GK CEGLASTY
0286-00 PUSZKA PK-2x60 P/T GK GŁĘBOKA CEGLASTY
0287-00 PUSZKA PK-3x60 P/T GK GŁĘBOKA CEGLASTY
0288-00 PUSZKA PK-4x60 P/T GK GŁĘBOKA CEGLASTY

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna Polska 05-190 Nasielsk ul. Płońska 18

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu)

Puszki podtynkowe do ścian pustych

Dane techniczne: Puszka wykonana z tworzywa polipropylen bezhalogenowy, odporność na rozżarzony drut 650 °C, temperatura użytkowania od 0 do 100 °C.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa RoHS - 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona)

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN IEC 63000:2019-01 Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne

7. Informacje dodatkowe:

Niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli bez uzyskania zgody ze strony firmy ELEKTRO-PLAST NASIELSK wykonana zostanie modyfikacja, lub zostaną w nim wprowadzone inne zmiany oraz w przypadku montażu w wyrobie podzespołów, które nie należą do wyposażenia dodatkowego dostarczonego przez firmę ELEKTRO-PLAST NASIELSK, nieprawidłowego podłączenia wyrobów oraz jego stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem

Nasielsk 19.07.2023

ELEKTRO-PLAST
TADEUSZ CZACHOROWSKI Sp.j.
Specjalista ds. Jakości i Wdrożenia
Produktów
Kazimierz Jakubowski


Konstruktor wyrobu