

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr DWU 23/F/01a

1. Producent wyrobu budowlanego

STAPAR Sp. z o.o.
Wenecja 62, 88-400 Żnin
NIP: 5621804826
tel.: (52) 561 04 82

2. Wyrób budowlany: **PIASEK FILTRACYJNY 0,4/0,8**

3. Klasyfikacja statystyczna: **PKWiU 14.21.11**

4. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

- **materiał do wypełniania filtrów przy uzdatniania wód pitnych i technologicznych,**
- **materiał do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,**
- **materiał do drenów melioracyjnych**

5. Specyfikacja techniczna: **PN-88/B-06715 Studnie Wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne**

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	JM	Właściwości użytkowe	Oznaczenie wg PN-88/B-06715
Uziarnienie	Zawart. nadziarna Zawart. podziarna	max. 15% max. 15%	max. 15% max. 15%
Zawartość SiO ₂	%	99,13%	-
Wilgotność	%	<0,2%	-
Zwartość pyłów mineralnych	%	<0,1%	max. 1,0%
Zawartość ziarn nieforemnych (żwiru)	%	Nie dotyczy	Nie dotyczy (dla żwiru pow. 4 mm)
Całkowita zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO ₃	%	0,05%	max. 0,5%
Zawartość zanieczyszczeń obcych	%	0,0%	-
Zawartość grudek gliny	%	0,0%	max. 1,0%
Zawartość zanieczyszczeń organicznych	%	0,1%	max. 0,5%
Gęstość ziarn	Mg / m ³	p_a 2,65 p_{rd} 2,60 p_{sad} 2,62	-
Gęstość nasypowa o wilgotności naturalnej w stanie: a) luźnym b) utrzęsionym	T / m ³	a) 1,48 b) 1,52	-

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności zakładowej kontroli produkcji (stałości właściwości użytkowych): **nie dotyczy – ocena zgodności w systemie 4 bez udziału strony trzeciej**

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

9. Partia objęta deklaracją: **MASA DOSTAWY PODANA JEST NA DOKUMENTACH WYDANIA (FAKTURA LUB WZ), NA KTÓRYCH PRZYWOŁANY JEST NUMER DWU.**

W imieniu producenta podpisał:

Łukasz Gurdziel – Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji

Maniów, 11.01.2023