



**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**  
*DECLARATION OF CONFORMITY MADE BY MANUFACTURER*

**termet®**

Producent:  
Manufacturer  
Adres:

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice

Wyrób:  
Product:

kotły gazowe centralnego ogrzewania kondensacyjne  
*condensing gas boilers*

Typoszereg: **SILVER PRO**  
Series of types:

| Typ/Type:                | dwufunkcyjny/combination boiler |                       | jednofunkcyjny/single function boiler |                       |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa handlowa:<br>Name: | TERMGAS CONDENS II 20           | TERMGAS CONDENS II 25 | TERMGAS CONDENS II 20                 | TERMGAS CONDENS II 25 |

1. Oświadczam się z pełną odpowiedzialnością, że opisane powyżej wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi następujących dyrektyw (rozporządzeń) wraz z odnośnymi zmianami oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

**Wymagania zasadnicze**

Rozporządzenie (UE) w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426  
*Regulation (EU) on appliances burning gaseous fuels 2016/426*

Dyrektywa dotycząca sprawności kotła 92/42/EWG  
*Boiler efficiency directive 92/42/EEC*

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE  
*Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU*

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE  
*Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU*

Rozporządzenie (UE) dotyczące etykietowania energetycznego 2017/1369  
*Regulation (EU) on energy labeling 2017/1369*

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE  
*Ecodesign Directive 2009/125/EC*

**Dokumenty odniesienia**

PN-EN 15502-1:2022-04  
PN-EN 15502-2-1:2023-02  
PN-EN 437:2021-09

PN-EN 15502-1:2022-04  
PN-EN 15502-2-1:2023-02  
PN-EN 437:2021-09

PN-EN 60335-2-102:2016-03

PN-EN 61000-3-2:2014-10  
PN-EN 61000-3-3:2013-10  
PN-EN 55014-1:2012  
PN-EN 55014-2:2015-06

Rozporządzenie (UE) 811/2013  
*Regulation (EU) 811/2013*

Rozporządzenie (UE) 813/2013  
*Regulation (EU) 813/2013*

2. Parametry kotła kondensacyjnego, przy których uzyskuje się określoną efektywność energetyczną kotła.  
*Condensing boiler parameters that secure particular efficiency*

| Typ kotła:            | Sprawność uzyskiwana przy użytecznej mocy znamionowej P <sub>n</sub> i średniej temperaturze wody kotłowej 70°C<br><i>Efficiency rating at output power of P<sub>n</sub> and average central heating water temperature of 70 °C</i> | Sprawność uzyskiwana przy obciążeniu 0.3 P <sub>n</sub> i temperaturze wody powrotnej 30°C<br><i>Efficiency rating at load 0.3 P<sub>n</sub> and return water temperature of 30 °C</i> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMGAS CONDENS II 20 | 98.0                                                                                                                                                                                                                                | 108.0                                                                                                                                                                                  |
| TERMGAS CONDENS II 25 | 98.0                                                                                                                                                                                                                                | 108.0                                                                                                                                                                                  |

3. Kotły są zgodne z przebadanym typem UE wraz z zapewnieniem jakości produkcji.  
*Boilers comply to examined type and assure production quality system*

**4. Informacje dodatkowe:**  
*Additional information*

- Jednostka notyfikowana INIG - PIB – Kraków, przeprowadziła proces oceny zgodności powyższych wyrobów i wydała certyfikat badania typu UE nr GAR1450CT0031 (wyd. 11 z 24.04.2024r.), ważny do dnia 27.04.2028 r.  
*Notified Body INIG - PIB – Kraków, performer assesment of above mentioned appliances and issued EU type examination certificate No. GAR1450CT0031 (11<sup>th</sup> issue of 24.04.2024), valid to 27.04.2028.*
- Jednostka kontrolująca/ *Inspection Notified Body*: INIG - PIB – Kraków
- Laboratorium badawcze/ *Test laboratory*: INIG - PIB – Kraków

Świebodzice, dn. 24.05.2024 r.

Miejsce i data wydania  
Place and date of issue

SZEF KONTROLI JAKOŚCI  
Pełnomocnik ds. Zarządzania  
Systemu Zarządzania

.....*Marcin Merk*.....  
Nazwisko, stanowisko, podpis  
Name, position, signature